



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.168.2017

Gliwice, 04.08.2017 r.

nr kor. UM.470073.2017/AH



**ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWYCH-SIECI
UZBROJENIA TERENU
JANUSZ BANIA**
ul. PROF. WŁADYSŁAWA
TATARKIEWICZA 15A/ 6
41-819 ZABRZE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

**Wydział
Przedsięwzięć
Gospodarczych
i Usług
Komunalnych**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: PU.7021.8.168.2017

Dotyczy: wydania warunków na zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji deszczowej z projektowanym przyłączem ciepłowniczym do budynków nr 4 i 5 przy ul. Horsta Bieńka w Gliwicach.

Nawiązując do Państwa pisma nr ZUP/U07/08/2017 w sprawie wydania warunków zabezpieczenia istniejącej kanalizacji deszczowej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że wyraża zgodę na przekroczenie kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyżowania, pod następującymi warunkami:

1. przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne, z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejących kanałów deszczowych,
2. wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istniejących urządzeń odwadniających tj. metodą bez wykopową – przewiertu sterowanego,
3. w miejscach skrzyżowania projektowane przyłącze wykonać w rurze ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystąpienia awarii,
4. projektowane przyłącze należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalików i kolektorów deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych, wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. Prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
6. przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy powiadomić tutejszy Wydział,
7. skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami.

Jednocześnie tutejszy Wydział informuje, że należy zachować warunki techniczne zbliżeń poziomych do istniejących urządzeń odwadniających zgodnie z obowiązującą normą. W przypadku uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na własny koszt.

Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową należy pisemnie uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

W zakresie oświetlenia ulicznego Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, prosi o podanie wymiarów komory odbiorczej przecisku w celu określenia ewentualnej kolizji i sposobu zabezpieczenia miejskiej sieci oświetleniowej. Do czasu uzupełnienia przedłożonej dokumentacji uzgodnienie w zakresie oświetlenia ulicznego pozostaje bez biegu.

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Roksana Burzak

Kopia:
- PU a/a

Przygotowała: Agnieszka Hankus (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,
Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel.32 239 11 10.