

TZT/682/2019/1804

Gliwice, 21.03.2019 r.

Eko - Wilmar Sp. z o. o.**ul. Gagarina 3/15****44 - 121 Gliwice**

Dot: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią wod. - kan. projektowanego przyłącza ciepłego do budynków zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej 173 - 179 w Gliwicach

Nawiązując do Państwa pisma znak: L.dz. 20/02/2019 z dnia 28.02.2019 r. (data wpływu do PWiK dnia 01.03.2019 r.) w załączeniu zwracamy mapy i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach opracowania.

Projektowaną inwestycję pod względem kolizji z istniejącą siecią wod. - kan. uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z siecią wodociagową projektowane przyłącze ciepłe ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od sieci przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Skrzyżowanie z siecią wodociagową zaprojektować pod kątem min. 60°.
3. W razie konieczności zabezpieczenia sieci wodociagowej w rejonie skrzyżowania z projektowaną inwestycją, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor.
4. W przypadku wykonania przewiertu, należy sprawdzić położenie sieci wodociagowej za pomocą przekopów kontrolnych.
5. W przypadku uszkodzenia sieci wodociagowej przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
6. W miejscu skrzyżowania z siecią wodociagową wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociagowej i Gospodarki Wodomierzowej Dominik Kogut tel. 605 034 408 lub Krzysztof Wiszniowski tel. 609 861 460.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 248 291 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

W części dotyczącej aktualizacji i uzgodnienia ww. inwestycji z siecią kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Sylwia Kornobis tel. 32 338 71 69

Załączniki:

1. 1 egz. mapy zasadniczej skala 1:500

Kopia:

TZT aa. S.K. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 248 291 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl