



Legenda:

3F1/A - Nr linii/Typ oprawy
 3F1/S1 - Nr linii/Nr słupa
 IZK-1 - złącze słupowe wyposażone w jedno gniazdo bezpiecznikowe gL/gG 6A
 IZK-2 - złącze słupowe wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe gL/gG 6A
 A - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (3910)
 B - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (1501)
 H - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 40W, 230V, (3560)
 Od złącza słupowego do lampy stosować kabel YKY 3x2,5

Obciążenie linii 3F1: P_{obc.} = 920W

6xA = 6x80W = 480W
 5xB = 5x80W = 400W
 1xH = 1x40W = 40W

Obiekt: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SPÓŁKA Z O.O.
 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135

Temat: Linia 3F1

RENOVIS Sp. z o.o.
 40-568 KATOWICE
 ul. Ligocka 103

	NAZWISKO	DATA	PODPIS	Rys. nr.		
Projektował:	inż. F. Wundersee	06.2019		19-10-06		
Sprawdził:	inż. D. Pilarz	06.2019		Arkusz	1/1	0