

[illegible]

POZIOM PORÓWN. 230,91m.n.p.m.	T	Z	S	Z	F	Z	E								
RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	0,87	243,82	244,69	0,87	243,82	244,74	0,89	243,92	244,81	0,70	244,40	245,10	0,70	244,40	245,10
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]															
ZAGŁĘBIENIE [m]															
SPADEK [%]				i=0,00%			i=3,92%								i=0,00%
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]				2xDn40/110											
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]				3,60		2,60		12,20					4,30		
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00			3.60				18.40					22.70		




OBIEKT:
ZLECENIODAWCA:
NADCA, BUDOWA
PROJEKT

stronie rurociągu sieci gazowej.

UWAGA:

1. Położenie w planie oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia technicznego w terenie należy zweryfikować przed rozpoczęciem robót poprzez wykonanie wykopów kontrolnych
2. W miejscu skrzyżowania projektowanych przyłączy z istniejącymi kablami elektrycznymi w/w infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć dzieloną rurą typ A-PS AROT o długości po 1,5 m po każdej stronie od projektowanych rur preizolowanych.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanych rurociągów preizolowanych z istniejącą siecią gazową - rurociągi preizolowane zabezpieczyć rurą ochronną PE lub PVC o długości 3,0 m, po 1,5 m po każdej stronie rurociągu sieci gazowej.

	ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALACYJNY "INTERSPOL-Bis" PIOTR PUSZCZYK		
	BIURO: UL. JEŚSIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA, SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL. SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW, tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.interspolbis.pl		
OBJEKT:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYLĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚW. MARKA, UL. GEN. JAZDĄCZKA, UL. ROLNEJ I UL. WITKIEWICZA W GŁIWICACH		
ZLECENIODAWCA:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ – GŁIWICE Sp. z o.o. UL. KROŹEWEJ TAMY 135, 44-100 GŁIWICE		
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI I PRZYLĄCZY CIEPŁOWNICZYCH – ODCINEK 7-18		
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
mgr inż. Anna BALCEREK	-	03.2018	SKALA: RYSUNKU <div style="font-size: 2em;">1:100</div> <div style="font-size: 2em;">1:25</div>
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEN	DATA	
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	03.2018	NUMER RYSUNKU
			6