

Legenda:

- przewód miedziany ocynowany
- przewód miedziany
- L=...m długość trasy

UWAGA:

W miejscach wyjść systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawać uziemienie w odległości ok. 75mm od uszczelnienia - płaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dł.35mm

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	03.2018	
Wykonał	Jakub Wilk		03.2018	
Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	03.2018	

EKO-WILMAR s p. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.

Nr projektu: SC-09/18

Podziałka: -

Obiekt:
Budowa osiedlowych sieci cieplnych w/p wraz z przyłączami w dzielnicy Łabędy w Gliwicach. Etap III C

obręb: Łabędy, działki nr: 301/1, 297, 298, 300, 589, 271, 274, 278, 267, 268, 269, 277, 272/2, 263 i 583

Tytuł rysunku:
Schemat instalacji alarmowej

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku
SC-09/18/10

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.