



#### RODZAJE RUR OSŁONOWYCH TYPU AROT

1. Dla kabli energetycznych NN do 1kV – min.A110PS + taśma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych SN, WN – min.A160PS + taśma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych – A160PS + taśma ostrzegawcza pomarańczowa

**ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA**  
44-100 GLIWICE, ul. Długa 29  
tel. +48 605 834 988

WYKONAWCA

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE**  
Spółka z o.o.  
44-100 GLIWICE, ul. Królewskiej Tamy 135  
tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107

INWESTOR

**BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ  
DO BUDYNKU PRZY ULICY MONIUSZKI 20 W GLIWICACH**

TYTUŁ OPRACOWANIA

**MGR INŻ. IWONA HATOSSY**

PROJEKTOWAŁ

PIECZĄTKA I PODPIS

**MGR INŻ. IWONA HATOSSY**

WYKONAŁ

PIECZĄTKA I PODPIS

**SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SKRZYŻOWANIA  
Z KABELEM ENERGETYCZNYM (TELETECHNICZNYM)**

TYTUŁ RYSUNKU

**CZERWIEC 2017**

DATA

-

SKALA

**09**

NUMER RYSUNKU