

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Gliwicach

ul. Na Piasku 12, 44-100 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
rg.gliwice@zabrze.psgaz.pl

Zakład Usług Projektowych

ul. Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Wasz znak:

Gliwice, 21.09.2016

Nasz znak: Z10/1450/160022985/2016

Dot.: informacji branżowej uzbrojenia podziemnego terenu oraz uzgodnienia projektu budowy przyłącza sieci ciepłej przy ul. Gorzołki 3-5-7 w Gliwicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.09.2016 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono sieć gazową niskiego ciśnienia DN 50/150 stal, której przebieg koliduje z planowanym przyłączem ciepłowniczym. Do przebiegu zaproponowanej trasy uwag nie wnosimy.

W związku z tym informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 2.

Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób zabezpieczenia miejsca kolizji wykazanego kolorem czerwonym gazociągu z projektowanym przyłączem zostanie ustalony na placu budowy po jego odkryciu i dokonaniu oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Zastępca Kierownika
Rejon Dystrybucji Gazu w Gliwicach

Romuald Mikołajczak

Cennik poz. 5.3.1.1 i 1x77.00PLN + VAT





Zakład Usług Projektowych

Zamawiający	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
-------------	---

Tytuł projektu	Przyłącze do budynku mieszkalnego przy ul. Gorzółki 5,7,9
----------------	---

Tytuł rys.

Plan zagospodarowania

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		08.2016	1:500	U03/2016
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys 1-03/16		Nr.kol. 1

