

Legenda:

— przewód miedziany ocynowany


- - - przewód miedziany

⚡ uziemiaenie połączenia puszek z rurą stalową

L=...m długość trasy

UWAGA:

W miejscach wyjść systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawać uziemiaenie w odległości ok. 75mm od uszczelnienia - płaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dł.35mm

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 <div>EKO-WILMAR s p. z o.o.</div> <div>ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice</div>
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	06.2017		
Wykonał	Jakub Wilk		06.2017		
Sprawdził					
Faza P.B.-W.		Objekt: Przylączy sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul.Świętokrzyska 1 Tytuł rysunku: Instalacja alarmowa			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135
Nr projektu: SC-23/17					
Podziałka: -					Nr rysunku SC-23/17/04
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					