



POZIOM PORÓWNAWCZY 210.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx				
RZĘDNA TERENU ISTN.		220.35	220.39	220.41
RZĘDNA OSI SIECI		219.80	219.81	219.82
NAZIOM		0.49	0.52	0.54
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	0.55		0.58	0.59
SPADKI, DŁUGOŚCI		4‰		4.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Rury preizolowane 2x48,3x110		
ODLEGŁOŚCI	0.0		3.0	4.5

01 0 Zo1 C1



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Gliniwe Sp. z o.o. - Gliniwe, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul.Na Piasku 8

Tytuł rys.

Profil przyłącza ciepłowniczego

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		04.2017	1:100	U02/2017
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr:rys 2-02.2/17		Nr.kd. 2